

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách,  
odbor výstavby a životního prostředí  
náměstí Jindřicha Šimka 3, Rokytnice v Orlických horách

Bečka Radomír Bc.  
30.4.2020 8:10:37



Č. j.: MEUROK/997/2019/Beč-5

Rokytnice v Orlických horách, dne: 29. 4. 2020

Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Počet stran dokumentu: 6

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 9

Vyřizuje: Bc. Radomír Bečka

E-mail: radomir.becka@mu.rokynice.cz

Telefon: 494 379 035

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

### O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Dne 4. 9. 2019 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s. (IČO - 24729035), Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupená na základě plné moci společností **K energo s.r.o. (IČO - 27494683), Nádražní 346, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun**, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

#### **Říčky v O. h.-rek. NN z TS\_RK\_0337\_2.ETAPA,**

stavební úpravy venkovního vedení NN na pozemcích parcelní číslo:

**Úsek č. 1.** – 1176, 1184, 2353/4, 2353/2, st. 243, 2364, 1179/2, st. 101/1, 418/3, 418/1, 419/1, st. 107, 2390/2, 2390/1, st. 241, 1732, 2365, 1733, 1734, 1738/1, 1858/2, st. 242, 1858/1, 1864/1, 2366/1, 1873, st. 109/2, 1912/2, 1920/1, 1917, vše v katastrálním území Říčky v Orlických horách.

**Úsek č. 2.** – st. 173/2, 1501/4, PP 1496/2, 1501/3, 2372/1, 1516, st. 172, PP 1515, 1526/1, 1524, st. 170/2, 1527/2, 1526/2, 1523, st. 170/1, 1521, PP 1574, PP 1571/2, PP 1571/3, 1568, 1545, 1555, st. 168, 2431, 1607/2, 1603/2, vše v katastrálním území Říčky v Orlických horách.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

#### **Popis stavby:**

##### **Použité vodiče:**

Na kabelové vedení nn budou použity silové celoplastové kabely 1kV podle ČSN 347658. Hlavní kabelové vedení nn mezi rozpojovacími skříněmi a přípojkovými skříněmi bude použit kabel typu AYKY 3Jx240+120mm<sup>2</sup> a AYKY 3Jx120+70mm<sup>2</sup>. Hlavní domovní vedení budou provedena kabely typu CYKY 4Jx10 mm<sup>2</sup>.

##### **Popis stávajícího stavu stavby:**

Stávající nevyhovující rozvod elektrické energie venkovního vedení je na vodičích AlFe různých průřezů převážně na dřevěných patkovaných podpěrných bodech (nahnílé sloupy, rozpadající se betonové patky) a část na betonových sloupech a konzolách a střešnicích.

Venkovní vedení bylo postaveno v roce cca 1980.

##### **Demontáž:**

Bude provedena komplexní demontáž venkovního vedení.

##### **Popis navrženého řešení stavby:**

Na stávajícím podpěrném bodu č. 65 bude proveden nový svod kabelem AYKY 3x120+70mm<sup>2</sup> do nové rozpojovací skříně SR302/NKW1 umístěné v pilíři postaveném u tohoto podpěrného bodu. Z této rozpojovací skříně bude vedeno nové kabelové vedení AYKY 3x240+120mm<sup>2</sup> již položenou chráničkou pod komunikací a dále středem cesty k domu čp. 167. Zde bude postaven pilíř s přípojkovou skříní SS100/NKE1P a kabel do ní smyčkován.



Kabelové vedení pokračuje středem komunikace k stávajícímu podpěrnému bodu, místo kterého bude postaven pilíř s rozpojovací skříň SS300/NKE1P. Z druhé sady pojistek v rozpojovací skříni bude vyvedena kabelová přípojka kabelem AYKY 4x25mm<sup>2</sup> pro dům čp. 168. Kabel bude veden krajem příjezdové komunikace a ukončen v nové přípojkové skříni SP100/NVP1P zasazené do vnější zdi domu čp. 168.

Kabelová trasa pokračuje v ocelové chrániče připevněné na odtokovou stranu mostu a středem komunikace ke stávajícímu sloupu s přípojkovou skříni pro dům čp. 160. Zde bude umístěn pilíř s přípojkovou skříni SS100/NKE1P do které bude kabel smyčkován.

Do přípojkové skříně pro dům čp. 160 bude kabel AYKY 3x240+120mm<sup>2</sup> položen středem komunikace v souběhu s telekomunikačními kabely za garáž. Za garáží bude umístěn pilíř s přípojkovou skříni SS100/NKE1P pro budoucí napojení hospodářského objektu.

U elektroměrového rozvaděče pro dům čp. 158 bude postaven pilíř s přípojkovou skříni SS200/NKE1P do které bude kabel smyčkován.

Od této přípojkové skříně bude kabel veden středem komunikace a krajem louky k podpěrnému bodu s přípojkovou skříni pro dům čp. 171. Zde bude postaven pilíř s přípojkovou skříni SS100/NKE1P.

Kabelová trasa pokračuje krajem louky a středem komunikace k domu čp. 73. U rohu tohoto domu bude postaven pilíř s přípojkovou skříni SS100/NKE1P a kabel do něho smyčkován.

Dále bude kabel položen středem komunikace k elektroměrovému rozvaděči pro dům čp. 74, kde bude postaven pilíř s přípojkovou skříni SS100/NKE1P do které bude kabel smyčkován.

Krajem louky bude kabelová trasa pokračovat k podpěrnému bodu s přípojkovou skříni pro dům čp. 104. Tento podpěrný bod bude nahrazen pilířem s přípojkovou skříni SS100/NKE1P.

Kabelová trasa bude ukončena v pilíři s přípojkovou skříni SS100/NKE1P postavené na hranici pozemku č. 1925.

Podpěrný bod č. 241 bude posunut na hranu živého plotu. Bude na něm realizován svod do rozpojovací skříně SP100/NSP1P. Z této skříně bude vedena kabelová přípojka kabelem AYKY 4x25mm<sup>2</sup> do místa stávajícího podpěrného bodu, kde bude napojena na stávající kabel. Na domě čp. 220 bude stávající přípojková skříň vyměněna na novou skříň SP100/NVP1P.

Podpěrný bod č. 423 bude posunut na hranici remízku. Bude na něm realizován svod do nové rozpojovací skříně SV101/NSW1W. Z této rozpojovací skříně bude položeno kabelové vedení AYKY 3x120+70mm<sup>2</sup> krajem remízku k nové přípojkové skříni SS200/NKE1P umístěné na hranici parcel č. 1527/2 a 1523. Dále bude kabelová trasa pokračovat v trase demontovaného venkovního vedení k domu čp. 112. U tohoto domu bude kabel smyčkován přes novou přípojkovou skříň umístěnou v pilíři postaveném u tohoto domu.

Kabelová trasa dále pokračuje v trase venkovního vedení až k živému plotu. Zde bude kabel ukončen v nové přípojkové skříni SS100/NKE1P umístěné v pilíři postaveném u tohoto živého plotu.

Podpěrný bod č. 439 bude postaven na hranici pozemku č. 1607/2. Bude na něm realizován svod do nové rozpojovací skříně SV101/NSW1W. Z této rozpojovací skříně bude položeno kabelové vedení AYKY 4x50mm<sup>2</sup> přes zahradu do nové přípojkové skříně SS200/NKE1P umístěné v pilíři postaveném na hranici parcel č. 1607/2 a 1602/2 v které bude kabel ukončen

### **Hlavní domovní vedení:**

Stávající hlavní domovní vedení pro čp. 167 bude přepojeno do nové přípojkové skříně.

Hlavní domovní vedení pro čp. 197 bude provedeno z nové rozpojovací skříně SS300/NKE1P kabelem CYKY 4x10mm<sup>2</sup> v zemi krajem pozemku. Kabel bude napříč terasou uložen v korugované chrániče dále bude kabel uložen ve zdi v PVC trubce 2336.

Na čp. 168 bude vyměněna stávající přípojková skříň na novou přípojkovou skříň SP100/NVP1P a stávající hlavní domovní vedení bude přepojeno.

Stávající hlavní domovní vedení pro čp. 160 bude přepojeno do nové přípojkové skříně.

Hlavní domovní vedení pro čp. 158 bude provedeno z přípojkové skříně SS200/NKE1P kabelem CYKY 4x10mm<sup>2</sup>. Z této přípojkové skříně bude provedeno i hlavní domovní vedení pro čp. 196, které bude provedeno kabelem CYKY 4x10mm<sup>2</sup>. Kabel bude položen v zeleném přímo ke vchodovým dveřím. Kabel bude napříč terasou uložen v korugované chrániče dále bude kabel uložen ve zdi v PVC trubce 2336.

Přípojková skříň pro dům čp. 171 bude postavena v místě stávajícího podpěrného bodu se stávající přípojkovou skříni, z které bude do nové přípojkové skříně přepojeno stávající hlavní domovní vedení.

Hlavní domovní vedení pro čp. 73 bude provedeno z přípojkové skříně SS100/NKE1P kabelem CYKY 4x10mm<sup>2</sup>. Kabel bude položen v zeleném přímo k elektroměrovému rozvaděči. Ve zdi bude kabel uložen v PVC trubce 2336.



Hlavní domovní vedení pro čp. 74 bude provedeno z nové přípojkové skříň SS100/NKE1P postavené vedle tohoto rozvaděče.

Přípojková skříň pro dům čp. 104 bude postavena v místě stávajícího podpěrného bodu se stávající přípojkovou skříní, z které bude do nové přípojkové skříň přepojeno stávající hlavní domovní vedení.

Z přípojkové skříň pro dům čp. 72 bude vedeno v zeleném hlavní domovní vedení CYKY 4x10mm<sup>2</sup> do místa stávajícího podpěrného bodu s přípojkovou skříní pro tento dům. Zde bude nové hlavní domovní vedení napojeno na stávající hlavní domovní vedení.

Na domě čp. 220 bude stávající přípojková skříň vyměněna za novou přípojkovou skříň, do které bude stávající hlavní domovní vedení přepojeno.

Domy čp. 189 a čp. 111 budou napojeny ze společné přípojkové skříň SS200/NKE1P umístěné na společné hranici. Dům čp. 189 bude napojeno hlavním domovním vedení CYKY 4x10mm<sup>2</sup>, které bude položeno v zeleném okolo studánky do elektroměrového rozvaděče umístěného na vnější zdi vlevo od vstupních dveří. Po domě bude kabel uložen v ocelové chrániče. Dům čp. 111 bude napojeno hlavním domovním vedení CYKY 4x10mm<sup>2</sup>, které bude položeno v souběhu s kabelovým vedením do elektroměrového rozvaděče umístěného na vnější zdi. Pod přístupovým chodníkem bude využita již položená chránička, ve zdi bude kabel uložen v PVC trubce 2336.

Hlavní domovní vedení pro čp. 112 bude vedeno v nové přípojkové skříň SS100/NKE1P postavené v místě demontovaného sloupu, bude vedeno okolo vyvýšeného přístupového chodníku do elektroměrového rozvaděče umístěného na vnější zdi vpravo od vstupních dveří. Ve zdi bude kabel uložen v PVC trubce 2336.

Hlavní domovní vedení pro čp. 170 bude provedeno z přípojkové skříň SS100/NKE1P postavené u živého plotu kabelem CYKY 4x10mm<sup>2</sup>. Kabel bude položen v zeleném a přes přístupový chodníček přímo k elektroměrovému rozvaděči umístěného na vnější zdi vlevo od vstupních dveří. Ve zdi bude kabel uložen v PVC trubce 2336.

Z nové přípojkové skříň SS200/NKE1P postavené na rozhraní parcel č. 1607/2 a 1603/2 bude vedeno hlavní domovní vedení pro čp. 202 a čp. 105. Pro čp. 202 bude hlavní domovní vedení položeno spolu s kabelovým vedením a ukončeno v elektroměrovém rozvaděči umístěném v pilíři postaveném ve středu pozemku. Z této přípojkové skříň bude provedeno i hlavní domovní vedení pro čp. 105, které bude provedeno kabelem CYKY 4x10mm<sup>2</sup>. Kabel bude položen v zeleném přímo ke vchodovým dveřím. Kabel bude napříč terasou uložen v korugované chrániče dále bude kabel uložen ve zdi v PVC trubce 2336.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované panem Ing. Mgr. Karlem Svítilem, ČKAIT – 0701478, K energo s. r. o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, č. stavby ČEZ: IE-12-2006722, datum 09/2019. Umístění stavby bude provedeno dle výkresů č. C.1, C.2.1, C.2.2 (Úsek č. 1) a C.2.3, C.2.4 (Úsek č. 2) a dle výkresů D.3.1.1, D.3.1.2 (Úsek č. 1) a D.3.1.3, D.3.1.4 (Úsek č. 2).

Tato stavba nebude výrobním objektem, ale stavbou pro přenos a distribuci elektrické energie. Stavba po svém dokončení nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Při provádění stavby budou dodržovány obecně závazné předpisy na provádění staveb. Dále bude vhodnými organizačními a technickými opatřeními dbáno na minimalizaci hluku, prašnosti a znečištění komunikací.

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 S., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a jelikož jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, **u p o u š t í** ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věci, o které bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.

Účastník řízení, kterým je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je jeho právo přímo dotčeno.



Účastník řízení, kterým je osoba dle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

**K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.**

Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy. Do spisu je možné nahlédnout u Městského úřadu v Rokytnici v Orlických horách, odboru výstavby a životního prostředí (návštěvní dny pondělí, středa od 7:00 - 11:30h a od 12:30 - 17:00h). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů rozhodnutí mohou v případě potřeby účastníci řízení a jejich zástupci nahlédnout u Městského úřadu v Rokytnici v Orlických horách, odboru výstavby a životního prostředí. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlíďne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

otisk razítka

Jiří Novák v. r.

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Za správnost: Bc. Radomír Bečka

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 30. 4. 2020

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

OBEC  
Říčky v Orlických horách  
Říčky v Or. h. č.p. 2, 517 81  
IČO: 00579149

V elektronické podobě

zveřejněno od: 30. 4. 2020

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko:

OBEC  
Říčky v Orlických horách  
Říčky v Or. h. č.p. 2, 517 81  
IČO: 00579149

Datum sejmutí: 17. 5. 2020

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

OBEC  
Říčky v Orlických horách  
Říčky v Or. h. č.p. 2, 517 81  
IČO: 00579149

V elektronické podobě

zveřejněno do: 17. 5. 2020

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko:

OBEC  
Říčky v Orlických horách  
Říčky v Or. h. č.p. 2, 517 81  
IČO: 00579149



## **Rozdělovník**

### Účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručení jednotlivě)

- ČEZ Distribuce, a. s. (IČO - 24729035), Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupená na základě plné moci společností **K energo s. r. o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun**
- Obec Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách č. p. 2, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

### Účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručení jednotlivě)

- ALTRON, a.s., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4
- Mgr. Zuzana Balcarová, Černouček 128, 413 01 Černouček
- Radek Blaha, Říčky v Orlických horách 18, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
- Ing. Pavel Ctibor, V Chotejně 432/8, 102 00 Praha 10
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Radka Fusková, Říčky v Orlických horách 18, 517 61 Říčky v Orlických horách
- Ing. Milan Hock, U Nádraží 495, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
- Irena Hocková, Říčky v Orlických horách 189, 517 61 Říčky v Orlických horách
- Ing. Radomíra Hoffmeisterová, Helichova 632/11b, 118 00 Praha 1
- Miloš Hyršl, U Plynárny 1129/12, Praha - Michle, 140 00 Praha
- Štěpánka Hyršlová, U Plynárny 1129/12, Praha - Michle, 140 00 Praha
- Ing. František Kafka, Kunštátská 1352, 290 01 Poděbrady
- Kateřina Kepková, Dvorecká 470/9, Praha - Podolí, 147 00 Praha
- JUDr. Milan Kostohryz, Ph.D., Souběžná II 40/24, Jinonice, 158 00 Praha 58
- Jiří Kubík, náměstí Svobody 1189, 565 01 Choceň
- Kristýna Kuchválková, Čakovice 29, Týnec nad Sázavou, 251 68 Týnec nad Sázavou
- Lesy ČR, s.p., ST - oblast Povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
- Lesy ČR, s.p., Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- PhDr. Ivana Marková, Mozartova 234/29, Olomouc - Nová Ulice, 779 00 Olomouc
- Ing. Vladimír Matoušek, Jetelová 2275/21, 326 00 Plzeň
- Jan Novák, Zámeček 699/4e, Hradec Králové - Třebeš, 500 11 Hradec Králové
- Michaela Nováková, Janského 2212/59, Praha - Stodůlky, 155 00 Praha
- Obec Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách 2, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
- Daniela Pohlová, Na Pískách 1492/22, 160 00 Praha 6 - Dejvice
- Petr Rabas, třída Edvarda Beneše 1555/22, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12
- Marta Rabasová, třída Edvarda Beneše 1555/22, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12
- Akad. arch. Jindřich Smetana, Staroměstské náměstí 929/8, Praha - Staré Město, 110 00 Praha
- MUDr. Pavel Smetana, Šípková 5507, Chomutov, 430 01 Chomutov
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou, Kutnohorská ulice 59, 500 04 Hradec Králové
- Státní pozemkový úřad, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11, 130 00 Praha 3
- Miroslava Taušková, Hvozdnice 34, 503 27 Hvozdnice
- Ing. Gita Tučná, Jasná II 1492/16, 147 00 Praha 4 - Braník
- Ondřej Tučný, Jasná II 1492/16, 147 00 Praha 4 - Braník
- Ing. Milivoj Uzelac, Strmý vrch 312/17, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle
- Ivana Uzelacová, Strmý vrch 312/17, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle
- Tomáš Vejdělek, Černilov 284, 503 43 Černilov
- Barbora Vinzens, Kopánky 1539, 686 05 Uherské Hradiště
- Ing. Ondřej Vinzens, Na Pláni 1285, 562 06 Ústí nad Orlicí
- Martina Zemanová, náměstí Svobody 1189, 565 01 Choceň

### Účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou, účastníci řízení se identifikují označením pozemku)

- p. č. st. 105, 425/15, 417, 2390/3, 1717/1, 1869, 1738/1, 1738/2, 1920/2, vše v k. ú. Říčky v Orlických horách

- p. č. 1530/4, 1567/2, 1567/1, 1521, 1603/1, PP 1577/2, PP 1577/4, PP 1569/3, 2399/4, vše v k. ú. Říčky v Orlických horách

**Dotčené orgány (doručení jednotlivě)**

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Teplého 1899, 530 02 Pardubice